



10023  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі за №  
Registered Certificate Number

UA 1.001.022563-20

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»  
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція Product	Джерела безперебійного електроживлення	Код ДКПП 27.11.50 Код УКТ ЗЕД 8504
Торгова марка Trademark	РІКАС-ВАРТА	
Модель/Тип Model/Type Ref.	тип PS модифікація IPS, варіанти виконання: IPS-1215, IPS-1220, IPS-1230, IPS-1250, IPS-1280, IPS-12100, IPS-2420, IPS-2430, IPS-2450 (джерела безперебійного електроживлення імпульсні з індексами "С" і "В"); модифікація PPS, варіанти виконання: PPS-1220, PPS-1230, PPS-1250, PPS-2420, PPS-2430 (джерела безперебійного електроживлення імпульсні з контролем мережі)	
Відповідає вимогам Comply with the requirements	ДСТУ EN 62040-1:2015/Поправка №1:2015, ДСТУ EN 62040-2:2015/Поправка №1:2015	
Назва та адреса заявника та/або уповноваженої особи Name and address of the applicant and/or authorized representative	ТОВ НВП "РІКАС-ВАРТА", 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 1, Україна	Код ЄДРПОУ 22891034
Назва та адреса виробника Name and address of the manufacturer	ТОВ НВП "РІКАС-ВАРТА", 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 1, Україна	
Назва та місцезнаходження виробництва Name and location of production	ТОВ НВП "РІКАС-ВАРТА", 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 1, Україна	
Додаткова інформація Additional information	модифікація IPS - Вхід: 220 В~, 50 Гц, 0,4 А – 1,4 А; Вихід: 12 В (1,5 - 10 А); 24 В (2 А - 5 А); модифікація PPS - Вхід: 220 В~, 50 Гц, 0,6 А – 1,2 А; Вихід: 12 В (2 А - 5 А); 24 В (2 А, 3 А)	
Виданий на підставі Issued on the grounds of	протоколів випробувань ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 0037-5-2020 від 23.07.2020, № 0038-1-2020 від 31.08.2020 (атестат акредитації № 20635 від 17.02.2020)	

Заступник керівника органу з сертифікації  
Deputy head of Certification Body

В.Д. Ример  
V.D. Rymer

Дата реєстрації: 31.08.2020  
Date



Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.  
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.  
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua  
Validity of the certificate can be checked by phone or at website